



14000, м.Чернігів  
вул. Мстиславська, 9, оф.216  
тел. (0462)67-48-64

ЄДРПОУ № 41899543  
UA043204780000026006924434349  
банк АБ «УкрГазбанк»  
МФО 320478


# ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ

*Про проведення технічного обстеження будівлі на предмет  
забезпечення доступності та облаштування для осіб з інвалідністю  
та інших мало мобільних груп населення у відповідності до вимог  
ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»*


**№ 76-ТО**


Об'єкт: «Національний університет «Чернігівська політехніка» по вул.  
Козацька, 1а у м. Чернігові»



В. о. директора ТОВ «ТехЕксперт»  
 О.М. Божко

«28» листопада 2022р.



Провідний експерт будівельний з  
технічного обстеження будівель і споруд  
 В.М. Сахненко

«28» листопада 2022р.



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

В. о. директора ТОВ «ТехЕксперт»

**О.М. Божко**

«28» листопада 2022р.

# **ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ**

**Про проведення технічного обстеження будівлі на предмет забезпечення доступності та облаштування для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення у відповідності до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»**

**№ 76-ТО**

**Об'єкт: «Національний університет «Чернігівська політехніка» по вул. Козацька, 1а у м. Чернігові»**

(назва, місцезнаходження об'єкта)

**Замовник: Національний університет «Чернігівська політехніка» по вул. Козацька, 1а у м. Чернігові**

(найменування замовника, його місце місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти)

**Відповідальний виконавець: Сахненко Володимир Миколайович – провідний експерт будівельний з технічного обстеження будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки), АЕ №006969**

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

**м. Чернігів, 2022р.**

(місце та рік складання звіту)

## Зміст

1. ПІДСТАВИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ.....	4
2. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ.....	5
3. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ .....	5
4. РЕКОМЕНДАЦІЇ .....	7
5. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄКТ .....	7
6. ВИСНОВОК .....	8
7. Д О Д А Т К И .....	9
8. Додаток А. Стандарти. Основні нормативні документи та методична література. ....	Ошибка! Закладка не определена.
9. Додаток Б. Фото, копія кваліфікаційного сертифіката. ....	11
10. Копія сертифікату.....	20

## **1. ПІДСТАВИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ**

Роботи з технічного обстеження об'єкта:

**«Національний університет «Чернігівська політехніка» по вул. Козацька, 1а,  
у м. Чернігові» (надалі Університет)**

(назва та місцезнаходження об'єкта)

з метою проведення технічного обстеження будівель щодо забезпечення доступності навчальних приміщень Університету для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Виконавець проводить роботи з технічного обстеження відповідно до кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури за напрямком - технічне обстеження будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) серії АЕ №006969, виданий атестаційною архітектурно-будівельною комісією ВГО «Асоціація експертів будівельної галузі України» 27.04.2022р.

**Технічне обстеження об'єкта включає в себе наступні етапи:**

- ознайомлення з існуючою документацією;
- вивчення фактичних умов експлуатації;
- виявлення дефектів та пошкоджень будівельних конструкцій;
- інструментальні заміри конструкцій;
- проведення фотозйомки будівельних конструкцій;
- розроблення у разі необхідності рекомендацій щодо забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
- складання звіту за результатами технічного обстеження.

## **2. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ**

### **2.1. Вступ**

Об'єкт, що обстежується, розміщений за адресою: **Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Козацька, 1а**

(місцезнаходження об'єкта)

Класифікація об'єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК018-2000, затвердженим наказом Держстандарту України від 17.08.2000р. N507,

Цей район належить до району : - **VI-го району снігового покриву (180 кг/м<sup>2</sup>);**  
- **II-го району вітрового тиску (45 кг/м<sup>2</sup>);**  
- **територія забудови не підроблювальна та не підтоплювальна.**

(за характеристичними значеннями ваги снігового покриву, вітрового тиску;  
з підроблювальною або підтоплювальною територією)

Розрахункова сейсмічність - до 0,0 балів - **район не сейсмічний.**

Рельєф ділянки з незначним ухилом в північному напрямку  
(прив'язка до суміжних земельних ділянок або вулиць).

Клас наслідків - **СС2**

(визначено відповідно до нормативних положень ДБН А.2.2-3-2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво", ДБН В.1.2-14:2018 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи.», ДСТУ 8855:2019 «Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)»).

### 3. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

Під час технічного обстеження були оглянуті входи, приміщення коридорів, приміщення навчальних аудиторій навчального корпусу Університету. Під час обстеження було встановлено:

Опис результатів технічного обстеження наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

№ з/п	Опис	Посилання на фото	Посилання додатки	Примітки
1	<u>2</u>	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Вхід в Університет облаштований пандусом з ухилом 1:10 та шириною 1,2 м. Висота підйому пандусу - 0,80 м. Поверхня пандусу виконана з неслизької бетонної плитки та листа ПВХ, покритого антикорозійною емаллю. Вздовж пандуса влаштована огорожа з поручнем.</li><li>• Вхідна площадка має навіс. Поверхня покриття вхідної площадки тверда.</li><li>• Приміщення коридорів мають достатню ширину для руху інвалідів на кріслах-колясках</li><li>• Сходи в межах маршруту сходів мають однакову геометрію і розміри по ширині проступу 30 см і висоті підйому сходинок 15 см.</li><li>• Дверні прорізи в Університеті мають ширину, достатню для проїздів крісел-колясок;</li><li>• Порогів і перепадів висот підлоги до дверних прорізів немає.</li><li>• В Університеті на першому поверсі є виносний кіоск (від столової)</li><li>• Наказом ректора НУ «Чернігівська політехніка» затверджений Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.</li></ul>	<u>Додаток Б</u>		

#### 4. РЕКОМЕНДАЦІЇ

За результатами проведеного технічного обстеження об'єкта «Національний університет «Чернігівська політехніка» по вул. Козацька, 1а у м. Чернігові», стан якого оцінюється як **доступний для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення**, замовнику слід виконати роботи згідно з рекомендаціями, наведеними у таблиці 2.

Таблиця 2

<i>№№ з/п згідно з виконанням таблицю 1</i>	<i>Рекомендації щодо забезпечення доступності маломобільних груп населення</i>	<i>термін виконання</i>
<b>Загальні рекомендації</b>		
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Встановити інформуючі позначення на шляхах руху у приміщеннях Університету.</li><li>• На автостоянці біля Університету визначити місце для паркування осіб з інвалідністю.</li></ul>	

#### 5. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄКТ

Для більш повної характеристики об'єкта додаються:

1. Фотографії будівлі - **Додаток Б**
2. Копія кваліфікаційного сертифікату виконавця

## 6. ВИСНОВОК

Під час технічного обстеження **28.11.2022р.** було оглянуте приміщення та зроблені висновки щодо його доступності для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення згідно ДБН В. 2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

В результаті обстеження була встановлена **можливість** доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до **«Національний університет «Чернігівська політехніка» по вул. Козацька, 1а у м. Чернігові»**

Приміщення в будівлі, які були обстежені, **відповідають** вимогам ДБН В. 2. 2 -40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій об'єкта склав:

Відповідальний  
виконавець:

**Провідний експерт будівельний з  
технічного обстеження будівель і споруд**

батькові)



**В.М. Сахненко**

(прізвище, ім'я, по

М.П.



# ДОДАТКИ

(сторінки 9 -21)

**Додаток А. Стандарти. Основні нормативні документи та методична література.**

1	ДБН В. 1.2-9-2008	Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації
2	ДБН В. 1.2-6-2008	Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість
3	ДБН В.1.1-7:2016	Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги
4	ДБН А.2.2-3:2014	Склад та зміст проектної документації на будівництво. Зміна № 1
5	ДБН В.1.2-14:2018	Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд
6	ДБН В.1.2-5:2007	Науково-технічний супровід будівельних об'єктів
7	ДБН А.3.2-2-2009	Охорона праці і промислова безпека у будівництві
8	ДСП 173-96	Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів
9	НАПБ А.01.001-2014	Правила пожежної безпеки в Україні
10	ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016	Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану
11	ДБН В.2.2-40:2018	Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.

Додаток Б. Фото, копія кваліфікаційного сертифіката.

# МАТЕРІАЛИ ФОТОФІКСАЦІЇ



Фото 1



Фото 2



Фото 3



**Фото 4**



**Фото 5**



Фото 6



Фото 7



Фото 8.



Фото 9



Копія

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  
АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ  
САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 006969

**КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ**  
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),  
пов'язаних із створенням об'єктів архітектури

**Експерт**

(найменування професії)

Виданий про те, що **Сахненко Володимир Миколайович**

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: **Провідний експерт будівельний**

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від **27.04.2022** № **132**

(рішенням \_\_\_\_\_ секції Комісії від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, затвердженим президією Комісії \_\_\_\_\_)

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб **27.04.2022** року за № **1568**

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: **Технічне обстеження будівель і споруд об'єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки).**

Дата видачі **27.04.2022** року

Голова (заступник голови) Атестаційної архітектурно-будівельної комісії



М.П.

*(Signature)*  
(підпис)

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**  
Власенко І.М.

(прізвище, імя, по батькові)







**ВИТЯГ**  
**з Реєстру БУДІВЕЛЬНОЇ діяльності**  
**щодо інформації про технічне обстеження**  
**Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва**

Реєстраційний номер документу: ТОО1:1420-1493-8860-9299

Статус документа: Діючий

**Загальна інформація**

Документ	76-ТО від 28.11.2022
Організація, що видала	ТОВ "ТЕХЕКСПЕРТ"(41899543)
Сертифікований експерт	Сахненко Володимир Миколайович (АР 003668, АЕ 004074, АЕ 005254, АЕ 001589, АЕ 006969 )
Тип звіту	Звіт про проведення технічного обстеження щодо відповідності нормам безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі та приміщень
Тип висновку	Позитивний
Коротка рецензія	Національний університет "Чернігівська політехніка" по вул. Козацька, 1а м. Чернігів

**Адреса**

Адреса	Адреса згідно експериментального порядку	Наказ
Чернігівська обл., Чернігівський район, Чернігівська територіальна громада, м. Чернігів (станом на 01.01.2021),	не присвоювалась	не призначалась

вулиця Козацька , б. 1а

### Інформація про замовників

Назва	Контакти	Місце реєстрації	Повірені
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" (05460798) Юридична особа	31651	УКРАЇНА, Чернігівська обл., Чернігівський район, Чернігівська територіальна громада, м. Чернігів , вул. Шевченка,95	Не зазначено

### Об'єкти будівництва

Об'єкт	ТЕП
<b>Чернігівська політехніка</b>  Тип: Будівля Вид будівництва: Існуюча забудова Дата початку будівництва: не вказано Дата завершення будівництва: не вказано	

### Відповідальні особи

№п/п	Посада	ПІБ, Сертифікат	Контактний телефон	Найменування документа про призначення	Номер документа про призначення	Дата документа про призначення
1		Сахненко Володимир Миколайович (АР 003668, АЕ 004074, АЕ 005254, АЕ 001589, АЕ 006969)	+38(093)-325- 01-24	Договір	б/н	14.04.2022

### Коментарі

Інформацію не зазначено